

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 142/2005

Posiadacz certyfikatu:

FIMARC
Zenon Małkowski
ul. Grabowa 9
62-051 Wiry

Producent:

Małkowski-Martech Spółka z o.o.
ul. Kotowo 40 a
60-009 Poznań

Wyrób:

Bramy przeciwpożarowe kurtynowe typu MARC

Symbol wyrobu:

MARC-K

Podstawowe parametry: - wykonane z tkaniny z włókna szklanego
wzmocnionej drutem stalowym,
- o odporności ogniowej E 120, EW 30/E 120, EW 60/ E 120,
- nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Kod PKWiU:

28.12.10-30.15


Wyrób spełnia wymagania: **AT-15-6002/2005**
Przeciwpożarowe bramy kurtynowe typu MARC-K
o odporności ogniowej E 120, EW 30/E 120 i EW 60/E 120

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr: **NL-2198/A/03,**
LP-564.1/03, LP-564.2/03 i NP-564/A/03/JJ/ZM
wykonanych w Zespole Laboratoriów Badawczych ITB

Kierownik
Zakładu Certyfikacji

mgr Krystian Giszewski



Dyrektor
COBR PEWB „Metalplast”

mgr Jerzy Pisarek

Poznań, dnia 30.11.2005 r.